令和５年度　搬入実績・外部委託及び維持管理記録

1. 搬入量・焼却量・外部委託実績

	全体搬入量			焼却実績			
	第一工場	第三工場	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計
4月	1,469,344kg	1,809,510kg	3,278,854kg	1,242,490kg	0kg	1,978,630kg	3,221,120kg
5月	1,458,950kg	1,800,990kg	3,259,940kg	1,285,610kg	152,830kg	1,953,510kg	3,391,950kg
6月	2,808,725kg	1,320,000kg	4,128,725kg	1,331,160kg	1,697,010kg	1,012,530kg	4,040,700kg
7月	2,091,564kg	2,306,100kg	4,397,664kg	1,111,700kg	1,170,750kg	2,201,160kg	4,483,610kg
8月	928,627kg	2,396,240kg	3,324,867kg	459,910kg	490,300kg	2,263,380kg	3,213,590kg
9月	2,511,367kg	181,670kg	2,693,037kg	1,029,840kg	1,549,420kg	211,950kg	2,791,210kg
10月	2,053,725kg	1,801,550kg	3,855,275kg	854,190kg	1,421,030kg	1,640,280kg	3,915,500kg
11月	2,331,945kg	2,099,350kg	4,431,295kg	1,043,010kg	1,212,810kg	2,029,220kg	4,285,040kg
12月	1,658,347kg	2,373,890kg	4,032,237kg	861,730kg	767,030kg	2,296,760kg	3,925,520kg
1月	2,113,772kg	2,231,830kg	4,345,602kg	1,015,830kg	1,123,870kg	2,256,960kg	4,396,660kg
2月	1,929,191kg	1,744,750kg	3,673,941kg	916,400kg	1,123,850kg	1,687,140kg	3,727,390kg
3月	1,721,852kg	1,616,140kg	3,337,992kg	402,630kg	1,417,010kg	1,710,720kg	3,530,360kg
計	23,077,409kg	21,682,020kg	44,759,429kg	11,554,500kg	12,125,910kg	21,242,240kg	44,922,650kg

	搬出した焼却灰・ばいじん			灰の埋立処分量・リサイクル量（内訳）			空港内資源物外部持出重量（リサイクル品）
	第一工場	第三工場	合計	埋立処分	溶融固化	焼成	
4月	226,120kg	219,260kg	445,380kg	340,800kg	18,900kg	85,680kg	151,680kg
5月	226,190kg	249,050kg	475,240kg	343,340kg	19,640kg	112,260kg	162,710kg
6月	414,360kg	96,810kg	511,170kg	412,100kg	29,580kg	69,490kg	158,590kg
7月	292,140kg	241,490kg	533,630kg	388,250kg	19,000kg	126,380kg	170,710kg
8月	156,430kg	217,110kg	373,540kg	284,620kg	19,680kg	69,240kg	180,600kg
9月	351,190kg	21,790kg	372,980kg	280,230kg	9,200kg	83,550kg	165,540kg
10月	280,130kg	178,720kg	458,850kg	390,210kg	9,740kg	58,900kg	168,180kg
11月	309,510kg	207,960kg	517,470kg	366,840kg	36,560kg	114,070kg	179,530kg
12月	204,050kg	211,940kg	415,990kg	316,060kg	39,880kg	60,050kg	194,870kg
1月	273,170kg	223,930kg	497,100kg	335,260kg	18,860kg	142,980kg	186,730kg
2月	283,390kg	230,670kg	514,060kg	365,490kg	19,620kg	128,950kg	177,920kg
3月	275,330kg	160,950kg	436,280kg	307,930kg	10,100kg	118,250kg	190,080kg
計	3,292,010kg	2,259,680kg	5,551,690kg	4,131,130kg	250,760kg	1,169,800kg	2,087,140kg

2. 温度及び濃度管理

	燃焼室中の燃焼ガスの温度(℃)			集塵機に流入する燃焼ガスの温度(℃)			煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(ppm)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	919	−	1,021	285	−	197	3.0	−	6
5月	924	919	1,032	285	285	197	3.1	2.7	6
6月	905	922	900	285	285	195	2.1	1.8	11
7月	918	930	966	285	285	195	2.2	1.7	8
8月	920	927	936	285	285	195	3.7	2.9	10
9月	916	929	929	285	285	196	3.5	3.4	10
10月	925	927	1,014	285	285	195	2.1	2.0	9
11月	924	927	1,004	285	285	196	3.0	3.0	7
12月	930	923	1,005	284	285	196	2.9	2.5	7
1月	926	931	1,031	285	284	197	2.4	3.8	5
2月	928	928	1,004	285	285	196	2.6	3.0	7
3月	930	927	980	285	285	196	1.7	2.2	10
平均	922	926	985	285	285	196	2.7	2.6	8

3.冷却施設及び排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去を行った年月日

第一工場 1号炉	排ガス処理施設	運転期間中随時実施 3/9～3/31　電気集塵機・触媒反応塔　補修工事
	冷 却 施 設	
第一工場 2号炉	排ガス処理施設	4/1～5/28　電気集塵機補修工事 運転期間中随時実施
	冷 却 施 設	
第三工場 3号炉	排ガス処理施設	
	冷 却 施 設	

4.ダイオキシン類測定結果

		測定日	単位	管理目標値	測定結果
1号炉　脱硝出口	第一工場 1･2号炉	R5.10.10	ng-TEQ/㎥N	2.5	0.85
2号炉　脱硝出口		R5.10.24	ng-TEQ/㎥N	2.5	0.66
1号炉　焼却灰		R5.10.10	ng-TEQ/g	3	0.040
2号炉　焼却灰		R5.11.13	ng-TEQ/g	3	0.017
ばいじん		R5.11.13	ng-TEQ/g	3	0.49
3号炉　煙突出口	第三工場 3号炉	R5.10.16	ng-TEQ/㎥N	0.5	0.012
焼却灰		R5.10.16	ng-TEQ/g	3	0.013
ばいじん		R5.10.16	ng-TEQ/g	3	1.6

5.維持管理記録

ばい煙測定（1号炉）		測定日	R5.4.4	R5.6.6	R5.8.8	R5.10.10	R5.12.5	R6.2.14
		確認日	R5.5.1	R5.6.30	R5.9.1	R5.11.1	R5.12.31	R6.3.5
計　量　の　対　象		管理目標値	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果
排出ガス量（湿り）	㎥N／h	39,774	30,200	35,500	30,200	34,800	35,900	29,300
排出ガス量（乾き）		24,083	20,900	22,000	19,400	22,800	23,200	19,800
ばいじん濃度	g／㎥N	0.1	0.017	0.023	0.063	0.081	0.080	0.098
硫黄酸化物濃度	㎥N／h	2.569	0.025	0.044	0.167	0.078	0.012	0.016
窒素酸化物濃度	ppm	200	15	12	11	19	12	16
塩化水素濃度	mg／㎥N	325	16	64	265	65	38	39

ばい煙測定（2号炉）		測定日	R5.6.23	R5.7.4	R5.9.5	R5.11.7	R6.1.9	R6.3.5
		確認日	R5.7.12	R5.8.2	R5.10.3	R5.12.2	R6.2.3	R6.3.29
計　量　の　対　象		管理目標値	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果
排出ガス量（湿り）	㎥N／h	39,774	29,200	35,900	38,200	35,900	33,100	31,900
排出ガス量（乾き）		24,083	19,100	22,900	24,000	23,100	19,300	18,300
ばいじん濃度	g／㎥N	0.1	0.015	0.01	0.017	0.012	0.018	0.002
硫黄酸化物濃度	㎥N／h	2.569	0.029	0.105	0.134	0.090	0.039	0.033
窒素酸化物濃度	ppm	200	10	16	16	15	8	9
塩化水素濃度	mg／㎥N	325	26	47	186	52	78	27

ばい煙測定（3号炉） 第3工場		測定日	R5.5.2	R5.7.4	R5.9.1	R5.11.1	R6.1.5	R6.3.14
		確認日	R5.6.1	R5.8.2	R5.10.3	R5.12.2	R6.2.3	R6.3.29
計　量　の　対　象		管理目標値	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果
排出ガス量（湿り）	㎥N／h	51,176	40,300	40,300	36,300	36,900	42,500	40,900
排出ガス量（乾き）		45,925	34,500	34,700	31,900	32,400	31,600	35,800
ばいじん濃度	g／㎥N	0.05	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.002	0.004
硫黄酸化物濃度	㎥N／h	1.44	0.024	<0.017	0.016	0.019	<0.016	<0.018
窒素酸化物濃度	ppm	100	20	46	25	24	22	49
塩化水素濃度	mg／㎥N	200	40	20	45	42	9	34

6.焼却灰熱灼減量分析

熱しゃく減量														
	第一工場 1･2号炉	管理目標値	R5.4.4	R5.5.2	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.5	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.5
		10%	3.5%	2.6%	2.1%	1.9%	5.1%	2.3%	3.8%	3.2%	1.5%	0.9%	2.6%	5.0%
	第三工場 3号炉	管理目標値	R5.4.4	R5.5.2	R5.6.23	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.1	R5.10.16	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.5	R6.2.6	R6.3.14
		10%	1.7%	1.8%	3.8%	7.8%	3.2%	4.4%	1.8%	5.9%	2.8%	5.6%	2.8%	5.3%

7.焼却灰溶出試験（第一工場）			測定年月日											
			R5.4.4	R5.5.2	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.5	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.5
計量の対象	単位	排出基準	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.09	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	0.04	0.28	0.15	0.20	0.18	0.14	0.23	0.19	0.15	0.27	0.28	0.02
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/L	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
砒素又はその化合物	mg/L	0.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
四塩化炭素	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
1，2−ジクロロエタン	mg/L	0.04	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004
1，1−ジクロロエチレン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
シス−1，2−ジクロロエチレン	mg/L	0.4	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004
1．1．1−トリクロロエタン	mg/L	3	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03
1．1．2−トリクロロエタン	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
1．3−ジクロロプロペン	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
チウラム	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
シマジン	mg/L	0.03	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
ベンゼン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	0.007	−	−	<0.001	−	−	0.012
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1．4−ジオキサン	mg/L	0.5	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005
pH	−		12.8	12.4	12.3	12.4	12.9	12.3	12.5	12.6	12.4	12.7	12.6	11.8
水分	%		26.59	17.95	23.68	35.83	34.32	29.83	34.50	34.83	27.03	15.94	34.23	27.99

8.キレート処理灰 溶出試験（第一工場）			測定年月日											
			R5.4.4	R5.5.2	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.5	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.5
計量の対象	単位	排出基準	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.09	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	<0.01	0.14	0.28	<0.01	0.27	0.08	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/L	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.95	0.29	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
砒素又はその化合物	mg/L	0.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
四塩化炭素	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
1，2−ジクロロエタン	mg/L	0.04	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004
1，1−ジクロロエチレン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
シス−1，2−ジクロロエチレン	mg/L	0.4	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004
1．1．1−トリクロロエタン	mg/L	3	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03
1．1．2−トリクロロエタン	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
1．3−ジクロロプロペン	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
チウラム	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
シマジン	mg/L	0.03	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
ベンゼン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	<0.002	0.006	0.002	0.003	0.006	0.004	0.003	0.005	0.006	0.004	<0.002	<0.002
1．4−ジオキサン	mg/L	0.5	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005
pH	−		12.8	12.4	12.3	12.3	13.0	12.1	12.5	12.2	12.5	12.9	12.5	12.5
水分	%		15.76	19.42	19.79	14.20	11.63	18.06	14.33	17.29	10.37	19.15	17.96	21.44

9.焼却灰溶出試験（第三工場）			測定年月日											
			R5.4.4	R5.5.2	R5.6.23	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.1	R5.10.16	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.5	R6.2.6	R6.3.14
計量の対象	単位	排出基準	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.09	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	0.20	0.25	0.26	0.02	0.15	<0.01	0.26	0.06	0.25	0.17	0.04	0.05
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/L	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
砒素又はその化合物	mg/L	0.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
四塩化炭素	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
1，2−ジクロロエタン	mg/L	0.04	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004
1，1−ジクロロエチレン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
シス−1，2−ジクロロエチレン	mg/L	0.4	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004
1．1．1−トリクロロエタン	mg/L	3	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03
1．1．2−トリクロロエタン	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
1．3−ジクロロプロペン	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
チウラム	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
シマジン	mg/L	0.03	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
ベンゼン	mg/L	0.1	−	−	0.003	−	−	0.001	−	−	0.003	−	−	0.002
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1．4−ジオキサン	mg/L	0.5	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005
pH	−		12.7	12.6	12.4	11.1	12.8	10.7	12.8	12.6	12.5	12.7	11.2	12.1
水分	%		10.91	9.37	6.66	12.91	11.78	10.05	4.90	7.65	12.40	17.88	12.99	11.48

10.キレート処理灰 溶出試験（第三工場）			測定年月日											
			R5.4.4	R5.5.2	R5.6.23	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.1	R5.10.16	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.5	R6.2.6	R6.3.14
計量の対象	単位	排出基準	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.09	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.21	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/L	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
砒素又はその化合物	mg/L	0.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
四塩化炭素	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
1，2−ジクロロエタン	mg/L	0.04	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004
1，1−ジクロロエチレン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
シス−1，2−ジクロロエチレン	mg/L	0.4	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004
1．1．1−トリクロロエタン	mg/L	3	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03
1．1．2−トリクロロエタン	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
1．3−ジクロロプロペン	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
チウラム	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
シマジン	mg/L	0.03	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
ベンゼン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	0.005	0.005	0.006	0.004	0.011	0.008	0.010	0.006	0.008	0.009	0.008	0.003
1．4−ジオキサン	mg/L	0.5	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005
pH	−		11.1	12.3	12.3	12.3	12.8	12.2	12.5	12.0	12.3	12.8	12.4	12.5
水分	%		16.23	13.90	15.77	16.48	9.58	13.77	13.72	12.71	15.46	16.64	11.56	15.50