令和６年度　搬入実績・外部委託及び維持管理記録

1.搬入量・焼却量・外部委託実績

	全体搬入量			焼却実績			
	第一工場	第三工場	合計	1号炉	2号炉	3号炉	合計
4月	1,231,748kg	2,044,340kg	3,276,088kg	0kg	1,299,590kg	2,017,420kg	3,317,010kg
5月	2,776,830kg	362,090kg	3,138,920kg	1,461,890kg	1,227,910kg	423,410kg	3,113,210kg
6月	2,062,969kg	1,515,610kg	3,578,579kg	821,190kg	1,245,080kg	1,266,530kg	3,332,800kg
7月	1,924,115kg	2,198,140kg	4,122,255kg	1,116,360kg	947,170kg	2,197,200kg	4,260,730kg
8月	3,212,531kg	1,350,480kg	4,563,011kg	1,670,780kg	1,250,790kg	1,248,110kg	4,169,680kg
9月	2,564,268kg	1,241,470kg	3,805,738kg	1,668,200kg	1,309,630kg	1,450,170kg	4,428,000kg
10月	2,721,160kg	2,836,650kg	5,557,810kg	1,379,910kg	1,124,690kg	2,408,460kg	4,913,060kg
11月	1,048,754kg	1,464,700kg	2,513,454kg	601,260kg	605,980kg	1,380,720kg	2,587,960kg
12月	617,659kg	2,288,800kg	2,906,459kg	394,710kg	125,570kg	2,167,960kg	2,688,240kg
1月	1,067,629kg	2,261,180kg	3,328,809kg	670,420kg	845,600kg	2,330,440kg	3,846,460kg
2月	1,637,397kg	2,062,140kg	3,699,537kg	975,490kg	961,170kg	2,087,980kg	4,024,640kg
3月	1,398,882kg	1,866,570kg	3,265,452kg	183,610kg	1,300,880kg	1,980,350kg	3,464,840kg
計	22,263,942kg	21,492,170kg	43,756,112kg	10,943,820kg	12,244,060kg	20,958,750kg	44,146,630kg

	搬出した焼却灰・ばいじん			灰の埋立処分量・リサイクル量（内訳）			空港内資源物外部持出重量（リサイクル品）
	第一工場	第三工場	合計	埋立処分	溶融固化	焼成	
4月	155,300kg	215,960kg	371,260kg	279,740kg	19,080kg	72,440kg	211,160kg
5月	323,100kg	71,210kg	394,310kg	303,260kg	28,980kg	62,070kg	193,410kg
6月	277,170kg	138,250kg	415,420kg	327,950kg	28,500kg	58,970kg	200,070kg
7月	283,060kg	204,280kg	487,340kg	399,200kg	19,060kg	69,080kg	206,790kg
8月	368,810kg	156,540kg	525,350kg	370,020kg	29,660kg	125,670kg	205,690kg
9月	375,790kg	122,160kg	497,950kg	328,190kg	19,440kg	150,320kg	182,810kg
10月	365,830kg	259,300kg	625,130kg	488,850kg	19,340kg	116,940kg	214,350kg
11月	109,360kg	146,110kg	255,470kg	179,290kg	19,100kg	57,080kg	201,670kg
12月	40,010kg	216,400kg	256,410kg	146,980kg	28,960kg	80,470kg	217,420kg
1月	267,250kg	197,440kg	464,690kg	239,820kg	59,080kg	165,790kg	224,010kg
2月	291,650kg	190,350kg	482,000kg	338,970kg	58,720kg	84,310kg	190,400kg
3月	271,010kg	248,200kg	519,210kg	303,880kg	59,290kg	156,040kg	211,950kg
計	3,128,340kg	2,166,200kg	5,294,540kg	3,706,150kg	389,210kg	1,199,180kg	2,459,730kg

2.温度及び濃度管理

	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）			集塵機に流入する燃焼ガスの温度（℃）			煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（ppm）		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	－	927	979	－	285	196	－	2.3	8
5月	929	929	989	285	285	196	2.3	2.9	8
6月	924	923	944	285	285	196	2.5	4.1	11
7月	929	922	1,000	284	285	196	2.0	3.8	6
8月	930	929	1,039	285	285	196	1.9	2.3	4
9月	930	924	1,007	284	285	195	2.0	2.4	8
10月	919	921	908	285	285	195	2.5	2.7	13
11月	926	931	957	285	284	195	2.0	2.3	9
12月	933	934	968	285	286	196	4.7	1.9	11
1月	928	922	976	285	285	196	2.4	2.4	10
2月	929	932	983	285	285	196	2.4	3.6	9
3月	929	917	989	285	285	196	2.9	3.0	9
平均	928	926	978	285	285	196	2.5	2.8	9

3.冷却施設及び排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去を行った年月日

第一工場 1号炉	排ガス処理施設	運転期間中随時実施 4/1～5/8　電気集塵機・触媒反応補修工事
	冷　却　施　設	3月　定期修理
第一工場 2号炉	排ガス処理施設	運転期間中随時実施
	冷　却　施　設	
第三工場 3号炉	排ガス処理施設	
	冷　却　施　設	

4.ダイオキシン類測定結果

		測定日	単位	管理目標値	測定結果
1号炉　脱硝出口	第一工場 1･2号炉	R6.10.15	ng-TEQ/㎥N	2.5	0.42
2号炉　脱硝出口		R6.10.8	ng-TEQ/㎥N	2.5	0.099
1号炉　焼却灰		R6.10.8	ng-TEQ/g	3	0.90
2号炉　焼却灰		R6.10.8	ng-TEQ/g	3	0.014
ばいじん		R6.10.8	ng-TEQ/g	3	0.63
3号炉　煙突出口	第三工場 3号炉	R6.10.2	ng-TEQ/㎥N	0.5	0.00019
焼却灰		R6.10.2	ng-TEQ/g	3	0.0088
ばいじん		R6.10.2	ng-TEQ/g	3	0.25

5.維持管理記録

ばい煙測定 (第一工場　1号炉)		測定日	R6.5.14	R6.7.2	R6.9.3	R6.11.5	R7.1.7
		確認日	R6.5.31	R6.7.31	R6.9.30	R6.11.30	R7.1.31
計　量　の　対　象		管理目標値	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果
排出ガス量(湿り)	㎥N／h	39,774	30,300	33,800	34,300	30,100	33,900
排出ガス量(乾き)		24,083	20,900	21,300	22,500	20,000	22,200
ばいじん濃度	g／㎥N	0.1	0.015	0.025	0.016	0.019	0.027
硫黄酸化物濃度	㎥N／h	2.569	0.052	0.045	0.043	0.022	0.155
窒素酸化物濃度	ppm	200	21	11	8	12	6
塩化水素濃度	mg／㎥N	325	43	32	29	58	151

ばい煙測定 (第一工場　2号炉)		測定日	R6.4.2	R6.6.4	R6.8.6	R6.10.8	R6.12.3	R7.2.4	R7.3.11
		確認日	R6.4.30	R6.6.28	R6.8.30	R6.11.1	R6.12.27	R7.2.28	R7.3.27
計　量　の　対　象		管理目標値	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果
排出ガス量(湿り)	㎥N／h	39,774	29,200	32,400	34,100	33,000	34,100	34,800	32,800
排出ガス量(乾き)		24,083	19,500	18,600	22,400	20,800	23,200	22,000	22,500
ばいじん濃度	g／㎥N	0.1	0.016	0.028	0.006	0.001	0.009	0.042	0.005
硫黄酸化物濃度	㎥N／h	2.569	0.56	0.264	0.09	0.087	0.132	0.165	0.137
窒素酸化物濃度	ppm	200	8	9	15	9	12	6	5
塩化水素濃度	mg／㎥N	325	189	199	42	273	126	163	198

ばい煙測定 (第三工場　3号炉)		測定日	R6.5.1	R6.7.16	R6.9.17	R6.11.5	R7.1.6	R7.3.10
		確認日	R6.5.31	R6.7.31	R6.9.30	R6.11.30	R7.1.31	R7.3.27
計　量　の　対　象		管理目標値	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果	計量の結果
排出ガス量(湿り)	㎥N／h	51,176	38,200	40,400	40,400	35,800	35,600	34,700
排出ガス量(乾き)		45,925	31,200	34,800	33,800	31,500	30,700	29,900
ばいじん濃度	g／㎥N	0.05	0.003	<0.02	0.001	0.001	<0.002	<0.002
硫黄酸化物濃度	㎥N／h	1.44	<0.016	<0.017	<0.017	0.025	<0.015	<0.015
窒素酸化物濃度	ppm	100	41	32	22	24	33	31
塩化水素濃度	mg／㎥N	200	39	26	20	51	10	7

6.焼却灰熱灼減量分析

熱しゃく減量	第一工場 1号炉	管理目標値	R6.4.2	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.11
		10%	1.5%	1.3%	6.0%	0.7%	4.1%	2.4%	2.5%	2.2%	1.4%	3.3%	3.0%	1.8%
	第一工場 2号炉	管理目標値	R6.4.2	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.3	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.11
		10%	1.8%	2.2%	1.9%	1.8%	3.6%	3.5%	2.6%	1.8%	1.1%	1.6%	2.0%	0.9%
	第三工場 3号炉	管理目標値	R6.4.2	R6.5.1	R6.6.12	R6.7.1	R6.8.6	R6.9.17	R6.10.4	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3
		10%	2.2%	3.4%	4.6%	3.5%	2.4%	0.8%	2.8%	3.9%	3.0%	8.1%	1.6%	2.1%

7.焼却灰溶出試験（第一工場　1号炉）			測定年月日											
			R6.4.2	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.11
計量の対象	単位	排出基準	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.09	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	0.24	0.19	0.23	0.22	0.27	0.01	<0.01	0.28	0.27	0.24	0.21	0.29
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/L	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
砒素又はその化合物	mg/L	0.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
四塩化炭素	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
1，2−ジクロロエタン	mg/L	0.04	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004
1，1−ジクロロエチレン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
シス−1，2−ジクロロエチレン	mg/L	0.4	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004
1．1．1−トリクロロエタン	mg/L	3	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03
1．1．2−トリクロロエタン	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
1．3−ジクロロプロペン	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
チウラム	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
シマジン	mg/L	0.03	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
ベンゼン	mg/L	0.1	−	−	0.003	−	−	0.008	−	−	0.002	−	−	0.002
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	0.008	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1．4−ジオキサン	mg/L	0.5	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005
pH	−		12.9	12.0	12.3	12.7	12.4	12.8	12.5	12.7	11.7	11.9	12.5	12.2
水分	%		19.65	17.42	38.90	17.44	29.41	26.08	24.71	29.32	19.6	21.72	25.23	16.87

8.焼却灰溶出試験（第一工場　2号炉）			測定年月日											
			R6.4.2	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.3	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.11
計量の対象	単位	排出基準	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.09	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	0.28	0.27	0.03	0.23	0.25	0.01	0.09	0.2	0.02	0.25	0.26	0.29
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/L	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
砒素又はその化合物	mg/L	0.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
四塩化炭素	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
1，2−ジクロロエタン	mg/L	0.04	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004
1，1−ジクロロエチレン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
シス−1，2−ジクロロエチレン	mg/L	0.4	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004
1．1．1−トリクロロエタン	mg/L	3	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03
1．1．2−トリクロロエタン	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
1．3−ジクロロプロペン	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
チウラム	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
シマジン	mg/L	0.03	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
ベンゼン	mg/L	0.1	−	−	0.004	−	−	0.006	−	−	0.008	−	−	0.002
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1．4−ジオキサン	mg/L	0.5	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005
pH	−		12.6	11.8	12.1	12.2	12.2	12.9	12.3	12.6	11.2	11.9	12.5	12.2
水分	%		21.91	27.28	30.72	28.05	26.92	28.02	34.92	29.32	13.65	26.24	25.63	16.87

9.キレート処理灰 溶出試験（第一工場）			測定年月日											
			R6.4.2	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.11
計量の対象	単位	排出基準	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.09	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/L	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
砒素又はその化合物	mg/L	0.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
四塩化炭素	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
1，2−ジクロロエタン	mg/L	0.04	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.002
1，1−ジクロロエチレン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
シス−1，2−ジクロロエチレン	mg/L	0.4	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004
1．1．1−トリクロロエタン	mg/L	3	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03
1．1．2−トリクロロエタン	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
1．3−ジクロロプロペン	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
チウラム	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
シマジン	mg/L	0.03	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
ベンゼン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	0.006	0.010	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.013	0.006	0.006	0.004
1．4−ジオキサン	mg/L	0.5	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005
pH	−		12.8	12.3	12.2	12.8	12.3	12.7	12.4	12.6	12.4	12.2	12.2	12.3
水分	%		14.21	16.28	7.53	18.74	11.37	14.86	22.8	22.30	13.38	15.88	14.97	13.02

10.焼却灰溶出試験（第三工場）			測定年月日											
			R6.4.2	R6.5.1	R6.6.12	R6.7.1	R6.8.6	R6.9.17	R6.10.2	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3
計量の対象	単位	排出基準	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.09	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	0.26	0.28	0.28	0.25	0.24	0.09	0.27	0.04	<0.01	0.03	0.03	0.16
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/L	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
砒素又はその化合物	mg/L	0.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.2	−	−	0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
四塩化炭素	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
1，2−ジクロロエタン	mg/L	0.04	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004
1，1−ジクロロエチレン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
シス−1，2−ジクロロエチレン	mg/L	0.4	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004
1．1．1−トリクロロエタン	mg/L	3	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03
1．1．2−トリクロロエタン	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
1．3−ジクロロプロペン	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
チウラム	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
シマジン	mg/L	0.03	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
ベンゼン	mg/L	0.1	−	−	0.003	−	−	<0.001	−	−	0.005	−	−	<0.001
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.008
1．4−ジオキサン	mg/L	0.5	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005
pH	−		11.7	12.4	12.5	12.5	12.3	12.7	12.5	12.6	10.9	12.3	11.5	11.3
水分	%		9.15	14.87	13.17	10.53	8.21	8.85	11.06	13.43	13.42	14.01	8.3	6.8

11.キレート処理灰 溶出試験（第三工場）			測定年月日											
			R6.4.2	R6.5.1	R6.6.12	R6.7.1	R6.8.6	R6.9.17	R6.10.2	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3
計量の対象	単位	排出基準	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.09	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/L	1.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
砒素又はその化合物	mg/L	0.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
四塩化炭素	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
1，2−ジクロロエタン	mg/L	0.04	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004
1，1−ジクロロエチレン	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
シス−1，2−ジクロロエチレン	mg/L	0.4	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004
1．1．1−トリクロロエタン	mg/L	3	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03
1．1．2−トリクロロエタン	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
1．3−ジクロロプロペン	mg/L	0.02	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002
チウラム	mg/L	0.06	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006	−	−	<0.0006
シマジン	mg/L	0.03	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002
ベンゼン	mg/L	0.1	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	<0.002	0.002	0.004	0.009	0.007	0.004	0.004	0.01	0.008	0.009	0.006	0.021
1．4−ジオキサン	mg/L	0.5	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005
pH	−		12.5	12.2	12.7	12.7	12.2	12.4	12.4	12.5	12.4	12.6	12.4	12.4
水分	%		14.45	10.89	14.17	13.83	11.71	23.63	11.09	24.65	11.04	14.69	26.3	10.9